



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району
г. Елизово, ул. Завойко, 24а, тел.8(41531)7-22-13

г. Елизово

(место составления акта)

« 12 » октября 20 18 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 154

На основании: распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району Тимошенко Д.И. от 01 октября 2018 года № 154

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская школа» ОГРН 1024101216336, ИНН 4105014819, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. 40 лет Октября 15

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения))

Дата и время проведения проверки:

«09» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 02 часа

«12» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 02 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дня / 04 часа

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: Директор – Муравьева Ольга Владимировна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

О.В. Муравьева
01/10/2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: инспектор отделения надзорной деятельности ОНДиПР по Елизовскому МР Писарева Диана Олеговна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Дементьев Илья Леонидович, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Кочерга Роман Витальевич

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Муравьева Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. На объекте защиты отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на пожарную сигнализацию, смонтированную в здании (ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
2. На объекте защиты пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5м от светильника (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
3. На объекте защиты пожарные извещатели отсутствуют в следующих помещениях: перед помещением раздевалки холла спортзала, в подвале и на чердаке (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2, 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
4. На объекте отсутствуют ручные пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. (п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
5. В кабинете биологии имеется строительная конструкция, выступающие от потолка на расстояние более 0,4м образующая отсеки потолка шириной более 0,75м. один из которых не оборудован пожарными извещателями (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
6. Уровень звукового сигнала СОУЭ в кабинетах не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утверждены Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009
7. На объекте отсутствует световая сигнализация о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
8. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение, расположенное в спортзале). (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)).
9. Проход (выход) (ширина дверного проема в свету) в санузле, расположенном в спортзале менее установленных требований, а именно 0,56 м. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, п. 4.3.4 СП 1.131.30.2009.)

10. Проход (выход) (ширина дверного проема в свету) в санузле, расположенном в в правом крыле второго этажа менее установленных требований, а именно 0,59 м. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, п. 4.3.4 СП 1.131.30.2009.)

11. На объекте допущено складирование мебели и других материалов в тепловом узле (п. 23 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»).

12. Руководитель не прошел обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний, требований нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства в РФ от 25 апреля 2012 года № 390) «О противопожарном режиме», п. 31, п. 34 Приказа МЧС России от 12.12. 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности» (с изменениями от 22 июня 2010 года).

13. Отсутствуют сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы (стены выполнены из ДСП) (ст. 145 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (второй эвакуационный выход из спортзала) (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДиПР по Елизовскому муниципальному району

лейтенант внутренней службы
(должность)

(подпись)

Писарева Д.О.
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» июля 2018г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) (подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по Елизовскому муниципальному району

Д.И. Тимошенко